

Контрольные мероприятия за 2018г

№ п/п	Проверяющая организация	Тема проверки	Дата проведения проверки	Итоги проверки, предписания	Устранение нарушений
1	Прокуратура Шигонского района Самарской области	законодательство об охране здоровья несовершеннолетних	21.02.2018 - 22.02.2018	<p>-Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников (сотрудников) учреждения.</p> <p>- Приемно-контрольные приборы и приборы управления установлены, не обоснованно, в общих коридорах (фойе), без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, без обеспечения раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и без обеспечения контроля каналов передачи извещений. Общие коридоры (фойе), где установлены приборы, не защищены от несанкционированного доступа.</p> <p>- На путях эвакуации применены материалы (линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (полы в коридорах покрыты линолеумом).</p> <p>- Подвал не обеспечен обособленным выходом непосредственно наружу, а также не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.</p> <p>- Перед наружной дверью (эвакуационным выходом из</p>	<p>Нарушения по Подвальскому филиалу ГБОУ СОШ с.Новодевичье.</p> <p>Частично нарушения устранены. Напрвлено письмо МАУ «ЦМТО» м.р. Шигонский от 27.02.2018г № 54</p> <p>В 2018-2019 учебном году из-за отсутствия учащихся образовательный процесс не организован.</p>

				<p>спортивного) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0.45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения.</p> <p>- В здании школы (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1.) изменен (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности помещений (в школе расположены помещения администрации ФАЗ. и дома культуры Ф.2.1.)</p> <p>- Ширина эвакуационного выхода менее 0,8 м (фактически 0,76м).</p> <p>- Пожарный гидрант, находящийся на территории школы затоплен</p>	
2	Прокуратура Шигонского района Самарской области	Проверка санитарно-эпидемиологического законодательства при организации детского питания	26.04.2018 - 28.04.2018	<p>- примерное 10-ти /шейное меню, разработанное образовательным учреждением, не согласовано с руководителем территориального отдела Роспотребнадзора в г. Сызрани; - в фактическом рационе питания обучающихся на завтрак не включены закуски; - допущено использование столовой посуды (тарелки) со сколами;</p> <p>- умывальные раковины для мытья рук сотрудников пищеблока не обеспечены мылом; - не соблюдаются</p>	Нарушения устранены. Питание организовано с комбинатом школьного питания.

				температурные условия хранения суточных проб: на момент проверки температура в холодильнике 0иС (при норме +2иС - +6°С.	
3	Прокуратура Шигонского района Самарской области	Проверка законодательства о занятости населения	26.06.2018 - 26.06.2018	Школа не подавала информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов в мае 2018 года	Нарушение устранено.
4	ТОУ Роспотребнадзора по Самарской области в г.Сызрани	Плановые мероприятия по контролю в лагере дневного пребывания детей при ГБОУ СОШ с.Новодевичье	21.06.2018 - 21.06.2018	Контроль за температурой и относительной влажностью воздуха проводился в одной комнате вместо четырех комнат.	Нарушение устранено
5	ТОУ Роспотребнадзора по Самарской области в г.Сызрани	Внеплановая выездная проверка	27.08.2018 - 21.09.2018	Не обеспечено в начальных классах наличие умывальной раковины с подводкой к ней холодного и горячего водоснабжения. Нарушена целостность гигиенического покрытия потолка. Не оборудованы отопительные приборы в учебных кабинетах нач. школы ограждениями Не оснащены кабинеты нач. классов Луговского филиала партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости Не оборудованы в учебных кабинетах начальных классов классные доски местным освещением-софитами. Нарушена целостность гигиенического покрытия пола в учебном кабинете начальных классов. Нарушены целостность гигиеническое покрытие стен и потолка в помещении пищеблока	Направлены письма в МАУ «ЦМТО» Шигонского района от 27.09.2018г № 726 , Главе м/р Шигонский с просьбой устранить нарушения капитального характера от 27.09.2018г № 727, поддано исковое заявление в суд по признанию этих нарушений незаконными. Суд признал требования незаконными и отменил предписания.

6	Министерство образования и науки Самарской области	плановая выездная проверка, распоряжение от 02.08.2018г № 522-р «О проведении мероприятий по контролю в ГБОУ СОШ с.Новодевичье»	12.11.2018-30.11.2018	Нарушений нет	
---	--	---	-----------------------	---------------	--

Контрольные мероприятия за 2019г

№ п/п	Проверяющая организация	Тема проверки	Дата проведения проверки	Итоги проверки, предписания	Устранение нарушений
1	ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСКИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, Шигонский УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС	на основании распоряжения от 19.03.2019г. № 207, 208,209, 212 о проведении плановой выездной проверки	02.04.2019 - 25.04.2019	Акт проверки от 25.04.2019г № 207,208,209,212. В ходе проведения проверки выявлены нарушения: Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о срабатывании систем пожарной сигнализации в зданиях на пульте подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; Приемно-контрольные приборы и приборы управления установлены, не обоснованно, в общих коридорах (фойе), без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, без обеспечения отдельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и	Акт проверки от 25.04.2019г № 207, №208, №209, № 212 переданы в МАО ЦМТО Согласно актам лицо, допустившее нарушение МАУ «ЦМТО» м.р. Шигонский.

	РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ			без обеспечения контроля каналов передачи извещений. Общие коридоры (фойе), где установлены приборы, не защищены от несанкционированного доступа; Дверь помещения гладильной не выполнена противопожарной (сертифицированной); В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателей (спортивный зал) отсутствует защитная конструкция, не нарушающая их работоспособность и эффективность обнаружения загорания; Трубопроводы системы противопожарного водоснабжения выполнены из полимерных труб; Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные устройства), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 не защищены автономными установками пожаротушения; Из групповой ячейки, отсутствует второй эвакуационный выход; Высота дверей эвакуационных выходов из здания и помещения менее 1,9 метра (фактически 1,7 метра).	
2	Министерство образования и науки Самарской области	На основании распоряжения от 15.04.2019г № 286-п внеплановая документарная проверка, выездная проверка	16.04.2019 - 20.05.2019	Нарушений не выявлено	
3	Прокуратура Шигонского района Самарской	Организация прокурорского надзора за	30.04.2019 - 30.04.2019	Представление об устранении нарушений законодательства об образовании от 30.04.2019г № 21-82-2019. Протест на	Представление рассмотрено на администрации

	области	исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи		Положение об официальном сайте ГБОУ СОШ с.Новодевичье от 30.04.2019г. № 21-82-2019. Проведена проверка соответствия локальных актов образовательных учреждений требованиям законодательства об образовании. В ходе проверки выявлено, что Положение об официальном сайте ГБОУ СОШ с.Новодевичье не в полном объеме соответствует требованиям действующего законодательства.	вном совещании, принята новая редакция Положения о сате ГБОУ СОШ с.Новодевичье
3	Прокуратура Шигонского района Самарской области	Организация прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи	20.06.2019 - 20.06.2019	Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности, законодательства об образовании, законодательства о государственной и муниципальной собственности от 20.06.2019г № 21-82-2019 В ходе проверки выявлено что учреждение не оборудовано кнопкой тревожной сигнализации.	Представление рассмотрено на административном совещании. Направлено заявка на установление КТС в МАУ ЦМТО
4	Прокуратура Шигонского района Самарской области	Проверка исполнения общеобразовательным учреждением санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании	16.09.2019 - 23.09.2019	Представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании № 21-82-2019 от 24.10.2019г .В ходе проверки выявлены следующие нарушения; С-витаминизация третьих блюд не проводилась; не проведено исследование песка по паразитологическим, микробиологическим, санитарнохимическим и радиологическим показателям; нарушение температурного режима по хранению продуктов Пересмотрели примерное	Представление рассмотрели на административном совещании. Нарушения режимного характера устранены, на нарушения капитального характера отправлено письмо в МАУ "ЦМТО" Шигонского района.

				утвержденное десятидневное меню не внесли С-витаминизации и о рецептуре используемых блюд и кулинарных изделий, не предусмотрели ежедневное использование в питании детей кисломолочных продуктов; в кабинетах начальных классов классные доски не оборудованы местным освещением – софитами.	
5	Прокуратура Шигонского района Самарской области	На основании решения № 171/07 от 06.12.2019 организован о проведение проверки соблюдения требований трудового законодательства	09.12.2019 - 27.12.2019	В ходе проверки нарушений не выявлено.	
6	Прокуратура Шигонского района Самарской области	Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи	12.12.2019 - 12.12.2019	Протест на Устав образовательной организации от 12.12.2019г № 21-82-2019. В ходе проверки установлено, что Устав не соответствует требованиям действующего законодательства (пункта 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10) по наполняемости классов и групп продленного дня.	Протест рассмотрели на административном совещании. Изменения в устав внесли и направили на рассмотрение учредителям.
7	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области	На основании распоряжения от 22.03.2019г № 17-05/126 о проведении плановой выездной проверки	01.04.2019 - 26.04.2019	В ходе проверки выявлены нарушения: в кабинетах начальных классов классные доски не оборудованы местным освещением - софитами; в кабинетах начальных классов №1 и №4, кабинетах предметных дисциплин рядом с умывальными раковинами не обеспечены мылом и полотенцами; не обеспечена высота вертикальной водяной	По Предписаниям от 26.04.2019г № 17-05/142, № 17-05/143, № 17-05/144 нарушения режимного характера устранены. Для устранения

				<p>струи питьевых фонтанчиков не менее 10 см; в учебных кабинетах №224, №226 и №314 не соблюдается расстояние от первой парты до учебной доски - не менее 240 см; в учебных кабинетах №312 и №317 цветовую маркировку нанесена на не видимую боковую наружную поверхность столов, стульев; не обеспечено хранение дезинфицирующих и моющих средств в упаковке производителя; в коридорах и рекреациях на отопительные приборы не установлено ограждение; спортивный зал не оснащен бытовым термометром для контроля температурного режима; количество детей в группе привести в соответствие норме площади игровой из расчета на 1 ребенка 3-7 лет - не менее 2,0 м²; нет водных термометров с градацией не ниже 60°С для контроля мытья посуды; не организовано место, оборудованное канализационным трапам для ежедневной обработки ведер (тары) после пищевых отходов; в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации не обеспечен воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств; восстановить целостность (выполнить ремонт) гигиенического покрытия потолка и стен в спортивном зале; заменить столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, на цельнометаллические.</p>	<p>нарушений капитального характера предписания письмо от 29.04.2019г № 467/1 направлены в МАУ ЦМТО</p>
--	--	--	--	---	---

8	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области	Эпидемиологическое расследование	29.04.2019 - 29.04.2019	Выявлены нарушения санитарного законодательства, ослабление контроля иммунизации против ветряной оспы, для детей не болевшие ветряной оспой не проведена иммунизация против ветряной оспой, отсутствие журнала учета и регистрации инфекционных заболеваний.	Нарушения устранены
9	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области	На основании распоряжения от 29.05.2019 № 17-05/282 о проведении внеплановой выездной проверки (ОЛДПД)	03.06.2019 - 01.07.2019	Предписание от 21.06.2019г № 17-05/323. В ходе проверки выявлено нарушение: С 17-21 июня 2019года журнал С-витаминации третьих блюд не оформлялся.	Нарушения устранены

Контрольные мероприятия за 2020г

№ п/п	Проверяющая организация	Тема проверки	Дата проведения проверки	Итоги проверки, предписания	Устранение нарушений
1	Прокуратура Шигонского района Самарской области	Соблюдение законов о несовершеннолетних и молодежи	14.08.2020 - 14.08.2020	Представление об устранении нарушений требований законодательства об образовании, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании среди несовершеннолетних от 14.08.2020г. № 21-03-2020, отсутствие на школьном сайте сведения о работе службы школьной медиации (план работы службы школьной медиации на 2019-2020г.г.), а также сведения о	Представление рассмотрено на административном совещании, на сайте ГБОУ СОШ с.Новодевичье разместили (план работы службы школьной медиации на 2019-2020г.г., сведения о

				работе общественного формирования НАРКОПОСТ.	работе общественного формирования НАРКОПОСТ
	Прокуратура Шигонского района Самарской области	Соответствие локальных актов образовательных учреждений требованиям трудового законодательства	27.10.2020 - 27.10.2020	Протест на Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ с.Новодевичье от 27.10.2020 № 07-03-2020, не внесены изменения в правила внутреннего трудового распорядка согласно внесенных изменений ст.ст. 80,84.1 Трудового кодекса РФ.	Представление рассмотрено на административном совещании, внесены изменения в правила внутреннего трудового распорядка согласно внесенных изменений ст.ст. 80,84.1 Трудового кодекса РФ
	Прокуратура Шигонского района Самарской области	Проверка правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с.Новодевичье	30.10.2020 - 30.10.2020	Протест на правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с.Новодевичье от 30.10.2020 № 86-04-6512020, в правилах внутреннего трудового распорядка в обязанности работника соответствующие положения о необходимости принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов не включены	Представление рассмотрено на административном совещании, в правила внутреннего трудового распорядка внесли положение о необходимости и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.